

## **VDE-AR-N 4105 – Erzeugungsanlagen im Niederspannungsnetz**

Betrifft vor allem den Anschluss von PV-Anlagen und BHKWs an das Niederspannungsnetz. Aufgrund des starken Anstieges der Eigenerzeugungsanlagen in den letzten Jahren und den damit verbundenen netztechnischen Problemen (u.a. Spannungshaltung) wurde eine Anpassung der bestehenden Vorschriften notwendig.

Die VDE-AR-N 4105 ersetzt die bisher bestehende Richtlinie „Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (4. Ausgabe 2001)“.

**Gültig für PV-Anlagen ab dem 01.01.2012**

**Gültig für alle anderen EZA ab dem 01.07.2012**

**Weitere Informationen beim FNN:**

VDE-AR-N 4105 (<http://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/seiten/n4105.aspx>)