


- K1 = Kundeneigenes Steuerrelais (100% ED) mit Öffnerkontakt
- K2 + K3 = Kundeneigener Lastschütz
- F1 + F2 = SH Schalter auf Anlagengröße ausgelegt

Wird der Lastabwurf in der Anlagensteuerung der Wärmepumpe (Hersteller abhängig) realisiert, so kann auf die Schaltschütze K2 + K3 verzichtet werden!

 z.B. Eberle SPR 490 70

Zust.	Änderung	Beschriftung	Datum	Name	Bau	Gepr.	Re/Mb	05.1994	05.1994	KKS-Nr.	CAD-Nr.	Benennung	Zählerplätze, Meß- und Steuereinrichtungen	Wärmepumpe	8	Folge	07	Bl.	8

