

Stand: 01.05.2017

Protokoll zur Prüfung der Leistungsreduzierung gemäß § 9 EEG 2017

<input type="checkbox"/> PV-Anlage	<input type="checkbox"/> Biomasse	<input type="checkbox"/> Wasserkraft	<input type="checkbox"/> Windkraft	<input type="checkbox"/> BHKW (KWK-G)
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Anlagenanschrift

_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ, Ort
-----------------------------	-------------------

Anlagenbetreiber

_____ Vorname, Name	_____ Telefon / E-Mail
_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ, Ort

Anlagenleistung

_____ Leistung

Aufbau, und Betrieb der Leistungsreduzierung erfolgt nach der Technischen Richtlinie zur Umsetzung des EEG – Einspeisemanagements der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH (SWH-N) für Anlagen mit einer installierten elektrischen Wirkleistung bis 1000 kW (Mai 2017)

Die Überprüfung der Funktionalität bzw. Wirksamkeit der Leistungsreduzierung erfolgte am im Beisein der SWH-N

Die Leistungsreduzierung wurde erfolgreich getestet:

- 4 stufig (100% / 60% / 30% / 0%)
- 2 stufig (100% / 0%)

Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich, die diesbezüglich notwendigen Anlageneinstellungen unverändert beizubehalten und Funktionalität der Reduzierung sicherzustellen.
Die Einrichtung zur Leistungsreduzierung verbleibt im unterhaltungspflichtigen Eigentum des Anlagenbetreibers.

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber

Unterschrift + Stempel verantwortliche Elektrofachkraft